

危化企业消防站的火警接处警模式简介

按照国务院安委会办公室/应急管理部/国务院国资委《关于进一步加强国有大型危化企业专职消防队伍建设的意见》以及《危化企业消防站建设标准》(安委办[2023]3 号)、国家能源局《核电厂消防站建设暂行规定》[国能发核电规(2024)47 号], 危化企业消防站的警情处置模式必须以本地接警、本地出动为基本原则,【在化工厂、化工园区、石化企业等危化企业消防站预算(投入资金)比较充足条件下实施】同时配套跨站、跨区域的协同调度机制,具体要求如下:

1、本地接警本地出动的核心依据,

(1.1)政策与实操刚需: 危化企业火灾事故黄金处置窗口期极短, 化工厂、化工园区、石化企业等危化企业普遍位置偏远, 外部消防力量抵达现场往往需要 30 分钟以上, 企业专职消防站必须依托本地化消防接处警系统, 实现警情触发后第一时间响应出动, 守住初期事故处置的关键防线。

(1.2)消防接处警系统支撑: 配套的消防接处警系统(包括警情受理终端、指挥终端、程控交换机、 警情接收终端、录音录时设备和联动控制设备等)直接部署在危化企业的本地消防指挥中心或消防站, 警情无需经过外部中转, 可自动定位险情位置、直接将出动指令推送至站内执勤力量, 实现“接警即出动”的高效响应。

(1.3)就近调度原则: 按照消防接警调度规范, 警情发生后优先调派距离险情地点最近的辖区企业专职消防队, 也就是对应属地的本地消防站直接出动, 保障最快抵达现场。

2、特殊协同调度补充规则【在化工厂、化工园区、石化企业等危化企业消防站预算(投入资金)比较充足条件下实施, 因涉及到本危化企业消防站的消防接处警系统与属地国家综合性消防救援队的消防接处警系统以及其他危化企业消防站的消防接处警系统之间的数据接口以及对接的软件定制开发等的资金投入; 对于大部分的化工厂、化工园区、石化企业等危化企业而言, 其消防站建设的预算资金比较有限, 同时《危化企业消防站建设标准》(安委办[2023]3 号)对于特殊协同调度补充规则没有强制性的要求, 因此建议把特殊协同调度补充规则安排在二期工程进行实施】, 当本地消防站力量不足以覆盖高等级危化事故时, 系统会在本地出动的基础上, 同步调派周边其他企业专职消防站、属地国家综合性消防救援队伍的力量进行增援, 并非仅局限于单一本地消防站出动; 属地消防救援机构也可根据全局调度需求, 将跨区域的协同处置警情转派至对应危化企业消防站, 此时该消防站仍在自身本地接警终端接收指令后出动。

深圳市博域信源通讯有限公司

联系电话:0755-86172837, 86172940, 18923792243

网 址: <http://www.boyucom.com/>

电子邮件: boyucom2006@163.com